

**Amarex N S 50-220,  $n = 3500 \text{ min}^{-1}$**

Auf Anforderung kann der Betriebspunkt der Pumpe gemäß Abnahmenorm des Hydraulic Institute, Level B, geprüft werden. Kennlinien entsprechen der effektiven Motordrehzahl.

Abgebildete Kennlinien bei 460 V/60 Hz gemessen. Kennlinien für andere Spannungen dem KSB-Pumpenauslegungsprogramm entnehmen.




Abb. 2: Freier Kugeldurchgang  $\frac{3}{8}$ " [10 mm]