


Amarex N F 50-170, n = 3500 min⁻¹

Auf Anforderung kann der Betriebspunkt der Pumpe gemäß Abnahmenorm des Hydraulic Institute, Level B, geprüft werden. Die Kennlinien entsprechen der effektiven Motordrehzahl.

Abgebildete Kennlinien bei 460 V/60 Hz gemessen. Kennlinien für andere Spannungen dem KSB-Pumpenauslegungsprogramm entnehmen.



AN5050170FE/0

Abb. 3: Freier Kugeldurchgang 1 1/2" [40 mm]